UAB „EKOMETRIJA“
Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-15

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 13578

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Vandenvietė, Arnionių g. 70, Pabradė, Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Gręžinio vanduo (iš įvado namo)**
Ėminys paimtas: 2025-10-28 12:35 pristatytas: 2025-10-28
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-10-28 baigtas: 2025-12-15

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24:2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	305	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	<2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	4,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016
Arsenas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Benzo(a)pirenas	µg/l	<0,002	0,010	***LST EN ISO 17993:2004
Boratas (boras)	mg B/l	<0,023	1,5	LST ISO 9390:1998
Bromatas	µg/l	<5	10	***SVP 7.2-1:2019
Cianidas	µg/l	<6	50	LST ISO 6703-1:1998
Policiklinių aromatinių angliavandenilių suma	µg/l	<0,010	0,10	***LST EN ISO 17993:2004
1,2-Dichloretanas (DCA)	µg/l	<0,20	3,0	***LST EN ISO 20595:2018
Fluoridas	mg/l	0,18	1,5	***LST EN ISO 10304
Gyvsidabris	µg/l	<0,0100	1,0	**CSN EN ISO 17852
Haloformų suma	µg/l	nerasta	100	***LST EN ISO 20595:2018
Kadmis	µg/l	<0,20	5,0	**CSN EN ISO 17294-2
Nikelis	µg/l	<2,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Nitratas	mg/l	<0,057	50	LST ISO 7890-3:1998
Nitritas	mg/l	<0,012	0,5	LST ISO 26777:1999
Heptachloras	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Aldrinas	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Izodrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Endrinas	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Beta-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Alfa-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Heksachlorbenzenas (HCB)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000

1	2	3	4	5
Cis heptachloro epoksidas (B)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Pesticidų suma	µg/l	<0,01	0,50	***LST EN ISO 6468:2000
4,4' Metoksichloras	µg/l	<0,01	0,1	***LST EN ISO 6468:2000
Delta-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Dieldrinas	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Trans heptachloro epoksidas (A)	µg/l	<0,01	0,030	***LST EN ISO 6468:2000
Gama-Heksachlorcikloheksanas (HCH)	µg/l	<0,01	0,10	***LST EN ISO 6468:2000
Selenas	µg/l	<1,0	20	**CSN EN ISO 17294-2
Stibis	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Švinas	µg/l	<1,0	10	**CSN EN ISO 17294-2
Tetrachloretenas (PCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018
Trichloretenas (TCE)	µg/l	<0,20	10	***LST EN ISO 20595:2018
Varis	mg/l	<1,0	2,0	**CSN EN ISO 17294-2
Chloridas	mg/l	11,8	250	LST ISO 9297:2008
Natris	mg/l	7,0	200	***LST EN ISO 14911:2000
Permanganato indeksas	mg/l	1,1	5,0	LST EN ISO 8467:2000
Sulfatas	mg/l	14,7	250	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz.met.Vilnius,1994
Amonio kiekis	mg/l	0,218	0,5	LST ISO 7150-1:1998
Aliuminis	µg/l	<5,0	200	**CSN EN ISO 17294-2
Geležis	µg/l	286	200	**CSN EN ISO 17294-2
Manganas	µg/l	80,0	50	**CSN EN ISO 17294-2
Tritis	Bq/l	<10	100	**CSN EN ISO 9698
Visuminis alfa aktyvumas	Bq/l	<0,04	0,10	**CSN 75 7611
Visuminis beta aktyvumas	Bq/l	<0,10	1,0	**CSN 75 7612, CSN EN ISO 9697
Indikacinė dozė	mSv/metus	<0,24	0,10	**skaičiavimo
Chromas	µg/l	<1,0		**CSN EN ISO 17294-2
Benzenas	µg/l	<0,5	1,0	ISO 11423-1:1997

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Paulius Šakalys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Paulius Šakalys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris, **ALS Czech Republic s.r.o., ***UAB "Vandens tyrimai" (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

chemikė Elena Mataytene, chemikė Anželika Damaškaitė, chemikė Neila Mankelevičiūtė, chemikė Monika Lukauskaitė (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-11-04

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **13579**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Vandenvietė, Arnionių g. 70, Pabradė, Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Gręžinio vanduo (iš įvado namo)**
Ėminys paimtas: 2025-10-28 12:35 pristatytas: 2025-10-28
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-10-28 baigtas: 2025-11-04

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	$1,4 \times 10^1$	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Paulius Šakalys (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Paulius Šakalys (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14899

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Vasaros g. vandenvietė, Vasaros g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:21 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	8,0	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	451	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	8,1	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14900

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Vasaros g. vandenvietė, Vasaros g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:21 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,6	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,1 x 10^2	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14901

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Vilniaus g. vandenvietė, Vilniaus g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:30 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,9	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	288	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	2	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,70	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14902

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Vasaros g. vandenvietė, Vilniaus g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:30 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	9,9 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **14903**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Pavoverės k. vandenvietė, Pavoverės k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**

Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:44 pristatytas: 2025-11-18

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,4	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	559	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,0	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14904

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pavoverės k. vandenvietė, Pavoverės k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 16:44 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,1 x 10^1	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14905

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio mstl., Partizanų g. vandenvietė, vartotojas, Partizanų g., Adutiškio mstl., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 17:46 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	529	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	3	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	5,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaltė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14906

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Adutiškio mstl., Partizanų g. vandenvietė, vartotojas, Partizanų g., Adutiškio mstl., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **iš čiaupo**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 17:46 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	9,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	2,7 x 10^1	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **14911**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Zadvarninkų k. vandenvietė, Zadvarninkų k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 18:39 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	12,7	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,6	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	586	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	3,3	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **14912**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Zadvarninkų k. vandenvietė, Zadvarninkų k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**

Ėminys paimtas: 2025-11-18 18:39 pristatytas: 2025-11-18

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	11,9	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,0 x 10 ¹	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **14919**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Cirkliškio k. vandenvietė, Cirkliškio k., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**

Ėminys paimtas: 2025-11-18 19:37 pristatytas: 2025-11-18

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	12,1	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,7	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	563	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	0,93	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14920

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Cirkliškio k. vandenvietė, Cirkliškio k., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 19:37 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,4	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	1,1 x 10^2	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Župkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 14923

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.
Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Arnionių g. vandenvietė, Arnionių g., Švenčionių r.**
Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**
Ėminys paimtas: 2025-11-18 20:27 pristatytas: 2025-11-18
Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo
Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	12,3	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz.met.Vilnius,1994
Kvapas	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
Skonis	-	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	
pH vertė	-	7,8	6,5-9,5	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektrinis laidis	µS/cm 20 °C temperatūroje	317	2500	LST EN 27888:1999
Spalva	mg/l Pt	4	30	LST EN ISO 7887:2012
Drumstumas	NTU	1,5	4	LST EN ISO 7027-1:2016

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra
< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: Chemikė Olga Eydukaytene, chemikas Mantas Bekeris
(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaltė
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.

UAB „EKOMETRIJA“

Geologų g. 11, Vilnius, tel. 8 5 213 67 30, faks. 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2025-12-01

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. **14924**

Užsakovas, adresas: UAB „Švenčionių komunalinis centras“, Lauko g. 6, Švenčionys, Švenčionių r.

Objektas, adresas: **Pabradės miestas, Arnionių g. vandenvietė, Arnionių g., Švenčionių r.**

Ėminio paėmimo vieta: **Iš įvado g. namo (iš čiaupo)**

Ėminys paimtas: 2025-11-18 20:27 pristatytas: 2025-11-18

Ėminio rūšis: Geriamasis vanduo

Tyrimas pradėtas: 2025-11-18 baigtas: 2025-12-01

Analitė	Matavimo vnt.	Tyrimo rezultatai	HN 24: 2023	Tyrimo metodo ND*
1	2	3	4	5
Temperatūra	°C	10,8	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem.analiz. met.Vilnius,1994
Koliforminių bakterijų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 9308-1:2014,LST EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017
Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	neaptikta	0	**LST EN ISO 7899-2:2001
Kultivuojamų mikroorganizmų skaičius 22 °C	KSV/ml	4,0	Be nebūdingų pokyčių	**LST EN ISO 6222:2001

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartinė veiklos procedūra

< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos

Ėminio saugojimas šaldytuve +3 ± 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Ėminį paėmė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė) pristatė: Martynas Jasas (pareigos, vardas, pavardė)

Tyrimą(us) atliko: **NVSPL (pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

(pareigos, vardas, pavardė/pavadinimas)

Tvirtinu: UAB „EKOMETRIJA“ Laboratorijos vedėja Roma Zupkaitė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais, ištirtais ėminiais.
Be raštiško direktoriaus sutikimo tyrimų protokolą dalimis dauginti draudžiama.